

	Дел.бр. 2789/1
	Датум: 09.06.2015.
	Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 011/2603-042, 2603-766, 2692-231	

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) Наручилац објављује:

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени поступак - радови - Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“, бр. ЈН Р 15-02

Дана 04.06.2015. и 08.06.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Р-15-02 у коме се наводи следеће:

1. На име Вашег захтева за испоруку и монтажу телефонске централе КХ-ТДА30, обавештавамо Вас да се поменута више не производи, можемо ли понудити адекватан модел (у документацији није стављена опција)?
2. У захтеву се траже 2 ISDN линије, да ли имате одобрење од поште за њих, пошта их укида и утом случају би картица за то била непотребна.
3. Тражени телефон КХ-Т7730 није дигитални телефон и није адекватан за ову централу, замена за њега је DT543 исти случај је са КХ-Т7665 адекватна замена је DT521.
4. Опрема коју сте тражили за позиције предмера Слабе струје-структурно каблирање –позиције од В11-В14 више се не производе , молимо Вас да нас обавестите који еквиваленти долазе у обзир?

Наручилац даје следећи одговор:

1. За позицију Б.11-телефонска централа тип КХ-NS500 или одговарајућа. Уз централу комплет са потребним картицама за тражену конфигурацију из основног предмера.
2. Потребно је доставити понуду по траженој спецификацији.
3. За позицију Б. 12-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа.
 За позицију Б. 13-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа.
 За позицију Б. 14-телефонска централа тип КХ- TS520 или одговарајућа.

4. За позицију Б. 11-телефонска централа тип КХ-NS500 или одговоарајућа. Уз централу комплет са потребним картицама за тражену конфигурацију из основног предмера.

За позицију Б. 12-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа.

За позицију Б. 13-телефонска централа тип КХ- DT521 или одговарајућа.

За позицију Б. 14-телефонска централа тип КХ- TS520 или одговарајућа.

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку